

DILEKA 50RS


Thiết bị xử lý nước ion âm lắp đầu nguồn · TAMURA, Nhật Bản



Kích thước	Chiều dài 347 mm / đường kính kết nối 25A (ren trong) / đường kính ngoài 69 mm / trọng lượng 3,3 kg
Vật liệu	Thép không gỉ SUS 304
Lưu lượng chuẩn	50 lít/phút (kết nối 25A, dùng nước máy)

Đặc điểm	Bản thông dụng của dòng Dileka, lắp trên đường ống chính cho cả nhà. Không dùng điện, không hóa chất, không có bộ lọc phải thay.
Tiếp địa	Bắt buộc — hộp ITB phải được nối đất, đây là một phần của nguyên lý hoạt động
Tháo lắp	Nối vào đường ống nước bằng bushing
Bảo trì	Thay hộp ITB 3 năm một lần. Nếu thân máy bị tắc do tạp chất, việc vệ sinh bên trong do nhà sản xuất thực hiện và có tính phí
Nhiệt độ nước	Tối đa 60°C
Ứng dụng	Nhà riêng, nhà phố, biệt thự · nhà hàng và cơ sở kinh doanh nhỏ · nông nghiệp, thủy sản, nhà máy chế biến thức ăn, tháp giải nhiệt
Bộ tăng cường	Booster 50 — dài 285 mm, kết nối 25A, Ø ngoài 69 mm, nặng 2,4 kg — phụ kiện tùy chọn, lắp phía trước thân máy
Xuất xứ	TAMURA Co., Ltd. — Nhật Bản
Bảo hành	2 năm

Bản vẽ kích thước



Yêu cầu khi thi công

Theo sách hướng dẫn thi công của TAMURA: lắp sau đồng hồ nước phía nước ra, nước giếng thì lắp sau bơm · đúng chiều dòng chảy theo mũi tên trên thân máy · nguồn nước có tạp chất phải lắp bộ lọc thô phía trước · không để thân máy

và hộp ITB ngập nước · xả nước tối thiểu 3 phút ở tất cả các vòi sau khi lắp · vùng có nguy cơ đóng băng phải chống đóng băng cho cả thiết bị.

Cần biết trước khi mua

Dileka là thiết bị hoạt hóa nước, không phải máy lọc nước — nhà sản xuất nêu rõ điều này. Thiết bị không khử clo dư. Nếu cần nước uống trực tiếp tại vòi hoặc cần khử clo và mùi, vẫn phải dùng máy lọc. Thiết bị không phù hợp với vùng nước có độ cứng cao — nên khảo sát nguồn nước trước khi lắp.

Tự kiểm tra hộp ITB

Đo điện áp một chiều tại đầu nối ITB bằng đồng hồ số. Bình thường 2 – 6 V và ổn định. Dưới 1 V là dấu hiệu đấu sai, ITB ngâm nước, hoặc ITB chạm trực tiếp vào thân máy hay đường ống.

Thông số theo tài liệu thi công chính hãng của TAMURA. Hồ sơ đầy đủ gồm kết quả các thử nghiệm đã công bố và danh mục chứng nhận được Callme gửi khi có yêu cầu.